

Bogdanka dnia 19.03.2014 r.

WARUNKI PRZETARGU

I. Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest :

Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych w Bogdance metodą burstliningu i shortliningu w systemie wykorzystania krótkich modułów rurowych

- moduł rurowy KMR Burstlining o wymiarach Dz 200x9,6x580, SDR21, długość modułu L= 580 mm - 250 szt. modułów
- moduł rurowy KMR Shortlining o wymiarach Dz 315x9,2x580, SDR 34, długość modułu L= 580mm - 112 szt. modułów

Dostawca do wykonania modernizacji sieci kanalizacyjnej za pomocą burstliningu i shortliningu dostarczy bezpłatnie niezbędny sprzęt na czas trwania wymiany w postaci głowicy kruszącej z oprzyrządowaniem dla modułów rurowych o średnicy dz 200, wciągarki linowej z oprzyrządowaniem bez agregatu prądotwórczego.

- Realizacja zamówienia do 18.04.2014 r.(dostawa)
- planowane terminy wykonywania modernizacji sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem w/w sprzętu przez dostawcę.
- szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

II. Wymagania techniczne.

Wykonawca winien dostarczyć materiały o niekwestionowanej jakości, określonej w załączonym opisie przedmiotu zamówienia i odpowiadające wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych, atesty, lub świadectwa jakości, muszą spełniać wymagania zawarte w przedmiotowych normach lub aprobaty technicznych np. AT-15-8566/2011 posiadać odpowiednią Opinię Techniczną Głównego Instytutu Górniczego.

Wymagania dla modułów KMR Shortlining:

Dostarczone moduły renowacyjne KMR z rur PCV-U o wymiarach Dz x9,2x580,SDR34 łączonych na uszczelkę profilową, długość montażową 500 mm i sztywności obwodowej SN8 co odpowiada rurze typu ciężkiego. Krótkie moduły rurowe PVC-U, powinny posiadać następujące parametry – ścianka konstrukcji litej wykonana z PVC-U, sztywność obwodową krótkich modułów PVC-U wynosi minimum 8 kN/m² , konstrukcja powinna być zdolna do samodzielnego przenoszenia obciążeń zewnętrznych jak i wewnętrznych, długość modułu 58 cm. Krótkie moduły rurowe muszą posiadać ważną aprobatę techniczną ITB.

Wymagania dla modułów KMR Burstlining:

Modernizacja kanalizacji zostanie przeprowadzona za pomocą kruszenia istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – metodą burstliningu krótkimi modułami rurowymi PVC-U łączonych na uszczelkę profilową, o średnicy dz 200 SDR21 o grubości ścianki 9,6 mm i

długości montażowej 53 cm (całkowitej długości 58 cm) i sztywności obwodowej SN 32, aprobatę techniczną ITB.

III. Sposób składania oferty.

Oferta powinna być złożona w zalakowanych lub opieczetowanych kopertach w terminie do 07.04.2014 r. do godz.12 w siedzibie Spółki opisanych w następujący sposób:

Nazwa firmy/pieczęć/aktualny telefon, fax, e-mail

Przetarg na dostawę modułów rurowych KMR Shortining i modułów KMR Burstlining

W skład oferty winny wchodzić :

- Odpis z KRS,
- Koszt realizacji zamówienia
- Oświadczenie, że koszt określony w ofercie może podlegać/nie podlega negocjacom w trakcie postępowania i nie ulegnie w czasie obowiązywania umowy.
- Termin (ilość dni od daty otrzymania faktury) i sposób płatności.
- Termin dostawy
- Określenie czasu obowiązywania oferty od dnia jej złożenia,
- Warunki gwarancyjne
- Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy i przystępuje do postępowania na warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- Oświadczenie dostawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

IV. Wymagania pozostałe

1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, tj.:
 - a) osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, wymienione w rejestrze handlowym dla danego rodzaju osób prawnych,
 - b) właściciela firmy wymienionego w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub wszystkich właścicieli (spółki cywilne),
 - c) osoby upoważnione przez w/w organy lub właścicieli,
 - d) wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać złożone przez oferenta w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

Podpisy powinny być złożone w kolorze innym niż czarny.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ewentualne dokumenty sporządzone w innym języku wymagają załączeniu również ich tłumaczenia.
3. Oferta nie podlega zwrotowi.

4. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy na realizację prac.

V. Ramowy projekt umowy.

Projekt umowy w załączeniu, szczegóły i ewentualne drobne zmiany do uzgodnienia w trakcie negocjacji.

VI. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.