

Warunki zapytania ofertowego

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy zadania pt. „Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 800 Bogdanka”.

Firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

1. Szczegółowy opis proponowanej technologii naprawy
2. Referencje z realizacji prac w powyższej technologii.
3. Cenę netto realizacji zadania
4. Termin realizacji (zalecany termin realizacji-fakturowanie: do 30.06.2015 r.)
5. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury).
6. Warunki gwarancji.

Zakres usługi powinien obejmować:

- Czyszczenie zamulonego kanału posiadającego nieszczelności powodujące napływ wód gruntowych,
- Odkopanie i naprawa rozszczelnienia istniejącej kanalizacji deszczowej w odległości ok. 1,5 m od jednej ze studni – dopuszcza się w tym przypadku metodę wykopową,
- Remont istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 800 dowolną metodą bezwykopową (L=45 m) z dopuszczeniem maksymalnego zredukowania średnicy do poziomu Ø 650, przy czym remont należy wykonać po dokonaniu naprawy, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu – mapa pogładowa odcinka kanalizacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.
- Wykonanie kinet w 3 studniach DN 1200,
- wykonanie wszelkich prac, które nie są objęte zakresem określonym powyżej, a których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

Opis stanu istniejącego:

Przedmiotowy odcinek A-B sieci kanalizacji deszczowej Ø800 z rur betonowych przeznaczony jest do remontu wraz z przynależnymi studniami 1;2;3 oznaczony został na mapie pogładowej.

Łączna długość odcinka A-B wynosi ok. 45 m (długość odcinka między studniami 1-2 wynosi L=17,5 m, długość odcinka między studniami 2-3 wynosi L=27 m). W okolicy 1,5 m od studni nr 1 prawdopodobnie istnieje rozszczelnienie rurociągu, które należy naprawić (dopuszczalna metoda wykopowa), przedprzystąpieniem do prac modernizacji rurociągu metodą bezwykopową. W zakresie usługi należy również wykonać kinety w studniach 1;2;3.

Zagłębienie rurociągu: 4-6 m

Powyższy opis i mapa pogładowa mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do wnioskowania w trakcie realizacji o roboty dodatkowe. Wskazane przeprowadzenie wizji lokalnej i ewentualne dodatkowe uszczegółowienie prac z zamawiającym.

Termin złożenia oferty: do 18.05.2015 r. godz. 12.00

Podstawą wyboru oferty będzie cena oraz referencje z realizacji prac w proponowanej technologii.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.

Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

Osoba kontaktowa:

Marek Syta, tel. 603 396 463, (81) 44-31-127, E-Mail: syta@lebog.com.pl

Weronika Florysiak, tel. (81) 44-31-126, E-Mail: florysiak@lebog.com.pl

Wacław Jaglarz, tel. (81) 44-31-126, E-Mail: jaglarz@lebog.com.pl

Załącznik:

1. Mapa pogładowa odcinka kanalizacji.