

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdanie podaje do publicznej wiadomości dane za rok 2022 zgodnie z wymaganiami § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych:

I. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego z źródła ciepła:

- temperatura zasilanie/powrót	115/65° C
- ciśnienie zasilanie/powrót	1,6/0,4 MPa
- ciśnienie dyspozycyjne	0,9 MPa
- ogólna długość sieci (własnej)	35 400 mb
- długość sieci wysokoparametrowej (własnej)	28 721 mb

II. Struktura paliw

1. Zużycie mialu węglowego:	20 528,60 Mg
-wartość opałowa	23 351 kJ/kg
- zawartość siarki	1,10 %
- zawartość popiołu	15,59%
2. Wytworzone odpady stałe (mieszanka popiołowo-żużlowe)	3 199,52 Mg
3. Emisja:	
- dwutlenku węgla CO ₂	45 141,00 Mg
- dwutlenku siarki SO ₂	16,23 Mg
- tlenki azotu NO _x	62,29 Mg
- pyły	2,92 Mg

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdanie eksploatuje układ cieplny składający się z 6 kotłów wodnych rusztowych:

- ✓ 5 kotłów WR-5, o nominalnej mocy cieplnej 5,8 MW każdy,
- ✓ 1 kocioł WRp -46/W-28 , o nominalnej mocy cieplnej 28 MW

przystosowane do współspalania biomasy, wyposażone w instalacje odsiarczania i odpylania (filtry workowe).

Łączna moc znamionowa ciepłowni wynosi 57 MW, zaspokaja to 100% ogólnego zapotrzebowania na ciepło. Spółka posiada rezerwę mocy w źródłach wytwarzania (kontenerowa kotłownia olejowa o mocy 4MW w Łęcznej).

Wnioski zainteresowanych podmiotów o przyłączenie do sieci ciepłych należy składać w sekretariacie Spółki. Na tej podstawie zostaną przekazane informacje o możliwościach przyłączenia (bądź o braku możliwości przyłączenia) do sieci cieplnej instalacji odbiorczych wskazanych przez te podmioty.

W przypadku możliwości przyłączenia zostaną wydane warunki technicznego przyłączenia do sieci.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Stawowy